

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00465

(номер сертификата соответствия)

ТР 1390604

(учетный номер бланка)

ООО «Эскарро Кемикал АС», ОГРН 1027809256188

Юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, линия 2-я В.О. дом 37, лит.А, пом.306/3, Россия.

Фактический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит.И,

Россия, тел.+7 (812) 320 70 67, факс: +7 (812) 320 70 68, факс: (812) 320 70 68,

email: referent@eskaro.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Эскарро Кемикал АС»

Юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, линия 2-я В.О. дом 37, лит.А, пом.306/3,

Россия. Фактический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.28, пом.8-

Н, лит.И, Россия тел.+7 (812) 320 70 67, факс: +7 (812) 320 70 68, факс: (812) 320 70 68, email:

referent@eskaro.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью

"Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская,

д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612,

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года,

Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытия из красок водно-дисперсионных торговой марки «AURA», нанесённых на негорючее основание с расходом от 100 г/м2 до 200 г/м2, выпускаемых по ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
20.30.11.120

код ЕКПС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.
(См. приложение - бланк № 0552458)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР17-10-5/1 от 05.10.2017г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ЦОТК.МК001.К00027 от 08.08.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК001 от 20.02.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.10.2017 по 08.10.2022

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЭО31.В.00465

(обязательная сертификация)

ТР 0552458

(учетный номер бланка)

код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД ЕАЭС	

20.30.11.120

Покрyтия из красок водно-дисперсионных торговой марки «AURA», нанесённых на негорючее основание с расходом от 100 г/м² до 200 г/м², выпускаемых по ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. № 1.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – малоопасные (Т1)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия



А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



П.Ю. Смолин

